Tramo a eliminar — BT(S) — BT(S) — BT(S) — BT(S) —
— MT(S) — MT(S) — MT(S) — MT(S) —

Servicio afectado	Símbolo	
	Servicio actual	Servicio proyectado
Línea eléctrica subterránea baja tensión	— BT(S) — BT(S) — BT(S) —	— BT(S) — BT(S) — BT(S) —
Línea eléctrica subterránea media tensión	— MT(S) — MT(S) — MT(S) —	— MT(S) — MT(S) — MT(S) —
Arquetas eléctricas	☒	☒

VTE. S.A. Nº 601
Electricidad
Protección canalizaciones en la ampliación de dintel Iberdrola Alta tensión

VTE. S.A. Nº 601 Y Nº 602
Electricidad
Se confirmará en obra que la conducción discurre a la suficiente profundidad como para no verse afectada por la construcción de la losa de protección

VTE. S.A. Nº 601
Electricidad
Protección canalizaciones en la ampliación de dintel Iberdrola Alta tensión

Solapa con hoja 2

Carrada de Anoeta

ANOETA

X= 583.040
Y= 4.794.880

X= 583.140
Y= 4.794.880

E.G.B.

STOP

OHARRAK :
NOTAS :

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PRIMERA EMISION	May.22	Fulcrum	ETS	

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR
FULCRUM

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR
IGNACIO CRESPO PIDALGO
I.C.C.P. COLEG. Nº 11.138

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA
REFERENCIA
2-2VA-022-248-A

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA
ESCALA ORIGINAL
1:250
EN DIN A1
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TITULO DEL PROYECTO
ANOETA GELTOKIKO BIGARREN ATONDOA ERAIKITZEKO PROIEKTUA
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 2º VESTÍBULO DE LA ESTACIÓN DE ANOETA

PLANOAREN IZENBURUA
TITULO DEL PLANO
SERVICIOS AFECTADOS
REPOSICIÓN DE SERVICIOS A REPONER POR TERCEROS
ELECTRICIDAD. PLANTA. HOJA 1

PLANO ZK. / N. PLANO
11.4.1
ORRIA / HOJA
2 Sigue 3

P:\vivos\X0000141\02 Vigentes\Planos\Proyecto constructivo\11-Servicios afectados\11-04-Reposicion servicios terceros\11-04-01-Electricidad\2-2VA-022-248-A.dwg