OHARRAK :

NOTAS :

LEYENDA

- Canalización existente
- Baja tensión subterranea
- Baja tensión aérea
- Cableado cuadros
- CGD/CAD/CPB/CAT
- Apoyo nuevo
- Arqueta
- Media tensión subterranea
- Arqueta

La acometida eléctrica de baja tensión 380/220v (100kv) que alimenta de forma provisional a la salida de emergencia de Aperribai en el período de obras se desmantelará una vez concluidas las mismas.

Acometida BT-100kw desde CT abonado

Cuadro provisional pozo de bombeo CPB

Cuadro auxiliar distribución subcontratas CAD

Cuadro provisional alimentación alumbrado túnel CAT

Cuadro general distribución provisional CGD

REV.						
A	PROYECTO - PRIMERA EMISIÓN	JUL.21	MAHC	ETS		
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP	OBRA	

BIRAZTERTZEAK
REVISIONES

AHOLKULARIA
CONSULTOR
eptisa FULCRUM

INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR
MIGUEL ÁNGEL HERRERA COSSIO
Ingeniero de caminos

REFERENCIA CONSULTOR

REFERENCIA
L5-AG-21-850-A

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

euskal trenbide sarea
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA: ESCALA ORIGINAL 1/500
EN DIN A1
0 5 15 25
ESKALA GRAFIKOA ESCALA GRAFICA

PROJEKTU IZENBURUA TITULO DEL PROYECTO
BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEAREN 5. LINEAKO ERAIKUNTZA PROIEKTUA. APERRIBAI - GALDAKAO TARTEA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA LÍNEA 5 DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO. TRAMO APERRIBAI - GALDAKAO

PLANU - IZENBURUA TITULO DEL PLANO
CONDUCCIONES
ACOMETIDAS EXTERIORES
SALIDA EMERGENCIA OLABARRIETA
ELECTRICIDAD-INSTALACIONES PROVISIONALES

PLANU-ZNB / N. PLANO
11.7.3.1
ORRIA / HOJA
1 SIGUE FIN

O:\Proyectos_L5\7. Delineación y planos\PLANOS\PLANOS ETS\TRAMO 2\02.2 PLANOS SEPARADOS\L5-AG-21-850-A.dwg